PULITORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANCHE A FREDDO

HR

HR è un prodotto pulitore con protettivo per impianti di riscaldamento. Libera i circuiti da calcare, ruggine e sedimenti di fanghiglia, aumentandone la resa. Viene utilizzato per la pulizia in caso di risanamento o ripristino di vecchi impianti.
È idoneo per tutti i tipi di materiali, sia metallici che sintetici.

Confezioni	Codice
1 LITRO	0003491
5 LITRI	0003490



Istruzioni d'uso

Prima della pulizia, scaricare il fango dall'impianto e sostituire con acqua di rete. Tutte le valvole di regolazione del circuito di riscaldamento devono essere aperte al massimo. Inserire **HR** nella quantità necessaria. Accendere le pompe di circolazione per ottenere una miscelazione e pulizia ottimale. Il tempo d'azione varia da 2 (impianto poco sporco) a massimo 4 giorni (impianto molto sporco) con una temperatura di mandata che non deve superare 50° C. A TERMINE DELL'INTERVENTO DI PULIZIA, SVUOTARE COMPLETAMENTE IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RISCIACQUARE BENE L'IMPIANTO CON ACQUA FRESCA DI RETE. Per proteggere in modo ottimale l'impianto di riscaldamento pulito, si consiglia l'impiego del liquido protettivo **AMICO T** oppure di antigelo inibito **PROPISOL** (vedi normativa tecnica UNI 8065) per il condizionamento dell'impianto.

Nota importante

Non superare la temperatura di 50°C dell'impianto. L'impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva e caricato con acqua pulita. **HR** NON può essere mescolato con altri prodotti chimici. Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. A TERMINE DELL'INTERVENTO DI PULIZIA, SVUOTARE COMPLETAMENTE IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RISCIACQUARE BENE L'IMPIANTO CON ACQUA FRESCA DI RETE.
Proteggere il prodotto dal gelo

Proporzione di miscela

0,5% per impianti poco sporchi (0,5 litri su 100 litri d'acqua di riscaldamento), 1% per impianti sporchi (1 litro su 100 litri d'acqua di riscaldamento). ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Data di scadenza

5 anni (dalla data di produzione)

Tempi di applicazione

Da 2 a 4 giorni con la pompa della caldaia, verificando che tutte le valvole dei radiatori siano aperte al massimo.

Controllo

Mediante un conduttivimetro misurare il valore di conducibilità dell'acqua di rete utilizzata e successivamente della soluzione con il pulitore: il valore deve aumentare di circa 600 µS/cm

Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti e lavandini. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.