

PROTETTIVO GRANDI IMPIANTI

Liquido per grandi impianti termici

Liquido inibitore per grandi impianti termici e condominiali ad alta temperatura

Istruzioni d'uso: Pulire con **PULITORE GRANDI IMPIANTI** gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065:2019. Verificare o calcolare il contenuto d'acqua dell'impianto. Riempire a metà l'impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di protettivo tramite una pompa di caricamento e riempire poi l'impianto con acqua, sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l'acqua. Dopo circa un'ora verificare la concentrazione di prodotto con il KIT MOLIBDENO, la concentrazione deve essere 180mg/L. Ricontrollare la concentrazione di prodotto dopo 3 mesi e rabboccare in caso di necessità. In caso di un dosaggio inferiore a 140mg/L la protezione non sarà efficace e si potranno verificare dei fenomeni di corrosione e formazione di fanghiglia. Controllo del dosaggio successivo è obbligatorio ogni 12 mesi con l'apposito KIT MOLIBDENO.

Nota importante: Sciacquare o pulire accuratamente l'impianto prima di inserire il liquido protettivo, usando per la pulizia il prodotto **PULITORE GRANDI IMPIANTI**. **PROTETTIVO GRANDI IMPIANTI** NON può essere mescolato con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

Proporzione di miscela: 1% (1 litro su 100 litri d'acqua di riscaldamento).

Attenzione: il prodotto non deve essere sopra o sotto dosato.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

Cod.0007985 20lt



DYNERGY srl

Via Terezin, 9
42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352
www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it
Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

Scadenza e Quantità:
vedi indicazioni
stampate sulla confezione